

## Kathleen Wenzel

---

**Von:** Arno Bohl <arno.bohl@bohlgmbh.de>  
**Gesendet:** Mittwoch, 3. April 2019 13:24  
**An:** Kathleen Wenzel  
**Cc:** 'Beate Zimmermann'; Harald Bohl  
**Betreff:** AW: Fwd: ESTW-A Steinalben - Bitte um Feuerwehrauskunft

Sehr geehrte Frau Wenzel,  
nachstehend unsere Angaben zu ihren Fragen.

1. Wo befindet sich das Gerätehaus / Wache der zuständigen Feuerwehr ? (Adresse / Entfernung zum Objekt)  
Zuständig ist Feuerwehr Steinalben im Ausrückeverbund mit den Wehren Hermersberg und Waldfischbach-Burgalben. Das Gerätehaus der Einheit Steinalben befindet sich in der Talstraße in Steinalben.
2. Wie groß ist die aktive Mannschaft der zuständigen Feuerwehr?  
Die zuständigen Einheiten verfügen zusammen über ca.65 aktive Feuerwehrangehörige.
3. Wie lang ist die durchschnittliche Einsatzzeit von der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort? (Sommer/Winter)  
Je nach Tageszeit und Verfügbarkeit 6-10 Minuten
4. Wie erfolgt die Alarmierung? (Leitstelle / weitere FFW's oder Berufsfeuerwehren im Umkreis für größere Einsätze)  
Alarmierung über die Leitstelle Landau, gleichzeitig für alle 3 genannten Einheiten.
5. Welche Fahrzeuge, Gerätewagen und Sondergeräte stehen zur Verfügung?  
1 ELW1, 1HLF20/16, 1 DLK23/12, 1MZf3-Rüst, 1 TLF16/25, 1 TSF-W, 1 KLF
6. Könnten sie uns bitte mitteilen, wo der Zylinder für die Feuerwehrschießung bezogen werden kann.  
Die Feuerwehrschießung wird über die Fa. Kruse geliefert. 1\* FSD, 1\*Freischaltelement, FIZ und Laufkarten sind in einem gemeinsamen Gehäuse zu installieren. Der erforderliche Zylinder dafür, wird von der VG-Waldfischbach geliefert und eingebaut.
7. Des Weiteren benötigen wir die Adresse der hier zuständigen Brandschutzdienststelle.

Zuständige Brandschutzdienststelle ist die Kreisverwaltung Südwestpfalz in Pirmasens, Herr Heringer. Telefon 063318090.

Ich hoffe diese Angaben helfen Ihnen weiter. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Arno Bohl

Bearbeiter Alarm und Einsatzplanung,  
Feuerwehr Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Herbert **Bohl & Söhne**  
GmbH & Co. KG

Heizung  
Sanitär  
Elektro  
Spenglerei

**Arno Bohl**  
Gas- und Wasserinstallateurmeister  
Geschäftsführer

Telefon (06333) 95 51 11  
Telefax (06333) 95 51 13  
Mobil (0171) 68 68 183  
E-Mail arno.bohl@bohlgmbh.de

Alleestraße 30 - 67714 Waldfischbach-Burgalben

---

**Von:** Harald Bohl [mailto:harald.bohl@web.de]  
**Gesendet:** Dienstag, 2. April 2019 11:37  
**An:** Arno Bohl; Beate.Zimmermann@waldfischbach-burgalben.de  
**Betreff:** Wg: Fwd: ESTW-A Steinalben - Bitte um Feuerwehrauskunft

--  
Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit [WEB.DE](http://WEB.DE) Mail gesendet.  
Am 02.04.19, 11:21, Webmaster FFW Waldfischbach-Burgalben <[webmaster@feuerwehr-waldfischbach-burgalben.de](mailto:webmaster@feuerwehr-waldfischbach-burgalben.de)> schrieb:

Anfang der weitergeleiteten Nachricht:

**Von:** Kathleen Wenzel <[kathleen.wenzel@thies-consult.com](mailto:kathleen.wenzel@thies-consult.com)>  
**Datum:** 2. April 2019 um 10:56:57 MESZ  
**An:** "'[webteam@feuerwehr-waldfischbach-burgalben.de](mailto:webteam@feuerwehr-waldfischbach-burgalben.de)" <[webteam@feuerwehr-waldfischbach-burgalben.de](mailto:webteam@feuerwehr-waldfischbach-burgalben.de)>  
**Betreff:** ESTW-A Steinalben - Bitte um Feuerwehrauskunft

Sehr geehrte Damen und Herren

für die DB Netz AG bearbeiten wir derzeit das Brandschutzkonzepte für das

**ESTW-A Steinalben** (hierbei handelt es sich um Neubau, siehe rote Markierung im Anhang)

Da in diesem Zusammenhang auch die örtlich vorhandenen Möglichkeiten zum abwehrenden Brandschutz mit betrachtet werden, bitten wir um folgende Auskünfte:

8. Wo befindet sich das Gerätehaus / Wache der zuständigen Feuerwehr ? (Adresse / Entfernung zum Objekt)
9. Wie groß ist die aktive Mannschaft der zuständigen Feuerwehr?
10. Wie lang ist die durchschnittliche Einsatzzeit von der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort? (Sommer/Winter)
11. Wie erfolgt die Alarmierung? (Leitstelle / weitere FFW's oder Berufsfeuerwehren im Umkreis für größere Einsätze)
12. Welche Fahrzeuge, Gerätewagen und Sondergeräte stehen zur Verfügung?

Das ESTW wird von der DB Netz AG aus Sachschutzinteresse mit einer Brandmeldeanlage nach VDE 0833 ausgerüstet.

Diese bauaufsichtlich nicht notwendige BMA wird zum örtlich zuständigen Fahrdienstleiter aufgeschaltet.

Von dort erfolgt die Brandmeldung an die Rettungsleitstelle manuell über die Notrufnummer.

Eine Aufschaltung zur Leitstelle ist nicht vorgesehen.

Um den Einsatzkräften der örtlich zuständigen Feuerwehr den zerstörungsfreien Zugang zu ermöglichen,

ist die Errichtung eines FSD mit dem Objektschlüssel vorgesehen.

Dies wird bundesweit bei vergleichbaren Objekten in gleicher Form gehandhabt.

Könnten sie uns bitte mitteilen, wo der Zylinder für die Feuerwehrschießung bezogen werden kann.

Des Weiteren benötigen wir die Adresse der hier zuständigen Brandschutzdienststelle.

Vielen Dank für Ihre Bemühungen und Unterstützung. Für eine kurzfristige Beantwortung wären wir Ihnen sehr dankbar.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Kathleen Wenzel

Tel.: +49 (9281) 7577-26

Fax.: +49 (9281) 7577-77

e-mail: [kathleen.wenzel@thies-consult.com](mailto:kathleen.wenzel@thies-consult.com)

internet: [www.thies-consult.com](http://www.thies-consult.com)

THIES CONSULT GmbH  
architekten, ingenieure, sachverständige  
An den Mühlwiesen 8, 95032 Hof

-----  
Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

-----

